


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



Rozdzielnica typu Vector VP36M
prod. Hager; 36mod; IP65; II klasa
ochronności. 500/300/160
(wys/szer/gł); zasilanie od góry,
odpływy do góry.

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r				SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S		
Opracował:	Janusz Topolski BI/5/01			Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY R1	RYS. NR IE07
Projektant:	Janusz Topolski BI/5/01			Obiekt:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk; Pułtusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1, gm. Pułtusk, dz. nr ew. 10/10	
			Data: 27.09.2016r	Skala:	Inwestor: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk	ARKUSZ NR 1