

Wydzielony lokal mieszkalny
poza zakresem opracowania.



OBJAŚNIENIA

- A Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumień świetlny oprawy 1800lm
- AW Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumień świetlny oprawy 1800lm, czas świecenia 1h z pracą na jasno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.
- B Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED P/T, strumień świetlny źródła 5500lm
- C Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T, strumień świetlny źródła 5500lm
- Oprawa Philips Pacific TCW060 stosować świetłówki MASTER TL-D Xtreme Polar 2xTLD-36W/840 HF strumień świetlny źródła 3250lm
- D Oprawa oświetlenia awaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 32_M ITECH M2 M, czas świecenia 1h z pracą na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.
- E Oprawa oświetlenia awaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 42_M ITECH S2 M, czas świecenia 1h z pracą na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, TM Technologies SMART 44. Oprawa pracuje na ciemno. Piktogram wskazujący kierunek lub z napisem wyjście. Oprawa z atestem CNBOP.
- Łącznik jednobiegunowy np. Hager Fiorena
- Łącznik świecznikowy np. Hager Fiorena
- Łącznik schodowy np. Hager Fiorena
- Przycisk zwrotny np. LEGRAND, łączyć przewodem YDY3x1,5 z tablicą oświetleniową
- Oprawy montować w sufitach podwieszanych rastrowych, oprawy ewakuacyjne natynkowo
- Instalacje oświetleniowe prowadzić przewodem YDY2o 2/3/4/5x1,5mm².
- PROWADZENIE INSTALACJI:
Stosować puszki i ramki wielokrotnie montowane pod płytą g-k w warstwie wełny mineralnej z membraną gumową uszczelniającą od wiatru. Instalację prowadzić w rurkach RB28
- Gniazda i łączniki montować na wysokości h=1,6m.
- UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanaly, rurociągi itp.)

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
		RYS. NR IE02	
Nazwa rysunku:		RZUT PIĘTRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	
Obiekt:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, gm. Pułtusk, dz. nr ew. 10/10	
Inwestor:		Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk	
Projektant:		Janusz Topolski BI/5/01	Skala 1:100
Sprawdzający:		Paweł Krasowski PDL/0079/P00E/13	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 27.09.2016r	