

Rozdzielnica typu Univers prod. Hager; FP23SN2 1950x800x205mm; IP44; II klasa ochronności; zasilanie od dołu, odpływy do góry.

Pi=91,35kW
Ps=26,01kW
Is=39,57A

44,19	4,15	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
13,33	0,82	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
20,28	1,25	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Opracował:	Janusz Topolski Bł/5/01		Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	RYS. NR IE05
Projektant:	Janusz Topolski Bł/5/01		Obiekt:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku.; Pułtusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1, gm. Pułtusk, dz. nr ew. 10/10	
		Data: 27.09.2016r Skala:	Inwestor:	Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk	ARKUSZ NR 1

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE KLASYCZNE FENG SHUI